

广州燃气集团有限公司燃气用埋地聚乙烯（PE100/橙色）管件  
采购项目招标文件澄清文件（三）

各投标人：

现对广州燃气集团有限公司燃气用埋地聚乙烯（PE100/橙色）管件采购项目（项目编号：TC17949A4）投标人提出的疑问回复如下：

一、按 GB15558.1-2015 要求 PE 管材均采用 SDR17 及 SDR11 型号，取消原 SDR17.6 型号，我公司 PE 管件模具相应更改为 SDR17，取消 SDR17.6 的所有标记，故咨询贵公司能否顺应国标标准，采用 SDR17 标准，将招标文件中 SDR17.6 部分更改为国标统一的 SDR17。

答：本次招标文件中所有关于 SDR17.6 系列规格的描述改为 SDR17.6 系列规格或 SDR17 系列规格。

注：本澄清文件共 1 页。招标文件中相关内容与本澄清文件的内容不一致的，以本澄清文件的内容为准。如有异议，请书面回复。



---

本公司已收到广州燃气集团有限公司燃气用埋地聚乙烯（PE100/橙色）管件采购项目招标文件澄清文件。

投标单位（公章）：  
年 月 日